

รายการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศ องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เลขที่ ๔๓ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (FUTURIUM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเด็นซักถาม	ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
๑. Blank BOQ ไฟล์ Excel ขาดรายละเอียด งานครุภัณฑ์จัดซื้อและจัดทำนิทรรศการ	ตามที่แนบท้าย
๒. ตาม List of Drawing Lay-Out Plan 4-1th LABORATORY ขาดแบบงานตกแต่งภายใน LAB-001 ถึง LAB-007	แบบห้อง LAB และ FAB LAB จะรวมอยู่ในแบบ FAB-001 ถึง FAB-008 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ FAB-001 ถึง FAB-002 คือ แบบ Layout FAB-003 ถึง FAB-005 คือ แบบห้อง FAB LAB FAB-006 ถึง FAB-008 คือ แบบห้อง LAB
๓. จากแบบผังพื้นที่ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ แบบเลขที่ AR-2-02 , AR-2-05 , AR-2-08 , AR-2-10 , AR-2-12 , AR-2-14 บริเวณ G/L 4-13/A กำหนดเป็นผิวพัง f1 อคูมิเนียมคอมโพสิต ขัดแย้งกับรูปด้าน C แบบเลขที่ AR-4-02 ซึ่งเป็นด้านหลังของอาคาร กำหนดเป็นผิว 1/f5 ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบatha สีภายนอก จึงขอทราบ ข้อเท็จจริงในการเสนอราคาว่า จะต้องยึดรูปแบบใด	ให้ยึดรูปด้าน เป็นผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนทาสีภายนอก เช่าร่องตามแบบ โดยมีอคูมิเนียมคอมโพสิตจบขอบอยู่ทั้งสองด้าน
เพิ่มเติม	ข้อชี้แจงเพิ่มเติม
๔. ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)	ตามที่แนบท้าย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th