

รายละเอียดงานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้าและศูนย์รวมกิจกรรม 1 งาน

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์ มีความประสงค์จะทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ทางสัญจร และ ไฟส่องสว่างพื้นที่จอดรถ รอบอาคารพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้าและอาคารศูนย์รวมกิจกรรม คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรในเวลาค่ำคืน เสริมสร้างภาพลักษณ์การนำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมาใช้

1. วัตถุประสงค์ในการจ้าง

องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความประสงค์จะจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคารอาคารพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้าและศูนย์รวมกิจกรรม. 1 งาน ภายในองค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้มีระบบแสงสว่างรอบอาคาร ถนน ลานจอดรถ ของอาคารได้รับการติดตั้ง ใช้ในการสัญจรในเวลาค่ำคืนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ การนำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานมาใช้งาน

2. ข้อมูลเบื้องต้น

- | | |
|------------------|--|
| 2.1 เจ้าของอาคาร | องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์แห่งชาติ |
| 2.2 สถานที่ตั้ง | ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี |
| 2.3 ประเภทอาคาร | พิพิธภัณฑสถานและสำนักงาน |

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.2 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคา
- 3.4 ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อกวัสดุอุปกรณ์หลักในงานจ้างนี้เพื่อประกอบพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิคโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา อย่างน้อยดังนี้
 - โคมไฟ Solar Street Light (LED Day Light) 50 W พร้อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) และอุปกรณ์ประกอบ
 - โคมไฟ Solar Street Light (LED Day Light) 60 W พร้อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) และอุปกรณ์ประกอบ

ทั้งนี้ องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคารายๆว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในการประกวดราคาหรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การพิพิธภัณฑสถานวิทยาาสตร์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้

4. ข้อกำหนดและความต้องการทั่วไป ระบบไฟส่องสว่าง ทางสัญจร

- 4.1 โคมไฟที่เสนอและอุปกรณ์ ที่เสนอทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
- 4.2 โคมไฟที่เสนอและอุปกรณ์ ที่เสนอทั้งหมดที่จัดซื้อต้องผลิตขึ้น ตามมาตรฐานของไทยได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลงระบบไฟฟ้า
- 4.3 กรณีที่มีการ ถอดหรือรื้อถอน อุปกรณ์เก่า เป็นหน้าที่ของ ผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับจ้าง โดยรื้อถอน ปรับปรุง/ตัด วงจรไฟฟ้า และนำอุปกรณ์เดิมทั้งหมด ไปจัดเก็บยังสถานที่ๆ องค์การพิพิธภัณฑสถานศาสตร์ เตรียมไว้ให้

5. ความต้องการ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสัญจร ดังต่อไปนี้

- 5.1 จัดหา ติดตั้งดวงโคม LED และ LED FLOODLIGHT ใหม่ตามแบบกำหนด
- 5.2 จัดหา ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ 7 เมตรและดวงโคม Solar Street Light ใหม่ตามแบบกำหนด
- 5.3 จัดหา ติดตั้งกิ่งและดวงโคม Solar Street Light ใหม่บนปีกอาคาร ตามแบบกำหนด
- 5.3 จัดหา ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมเดินท่อและรางสายไฟฟ้าใหม่ตามแบบที่กำหนด
- 5.4 ปรับปรุงทางลาดใหม่ตามแบบที่กำหนด

6. คุณสมบัติเฉพาะ โคมไฟโซล่าเซลล์ Solar Street Light (LED Day Light) 50 W

- 6.1 โคมไฟส่องสว่าง แบบเตอรี อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ต้องประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีแผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ด้านบน หรือ ด้านข้างของเสาไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์ จะไม่บดบังหลอดไฟส่องสว่างเมื่อทำงาน และ โคมไฟส่องสว่างสามารถ เปิดไฟ-ปิดไฟเอง โดยอาศัยความสว่างของแสงอาทิตย์เป็นตัวกำหนด ควบคุมเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- 6.2 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอเป็นชนิด LED มีจำนวนไม่น้อยกว่า 145 หลอดต่อหนึ่งโคม โดยใช้ Led Chip คุณภาพสูง Cree, Bridgelux, Phillips, Nichia, Lumileds หรือดีกว่า
- 6.3 ระบบจ่ายพลังงานโดยการจ่ายจาก แบตเตอรี่ โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) ขนาด 150 W จำนวน 1 ชุด ในการประจุไฟฟ้า และมีระบบการจัดการ การประจุ-คายประจุ พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่ด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เหลือ 0 % แผงพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุทำด้วย Mono Crystalline Silicon
- 6.4 มีขนาดกำลังไฟระบบ (System Wattage) 50 วัตต์ $\pm$ 2 วัตต์
- 6.5 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 8,500 ลูเมน และประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) ไม่น้อยกว่า 170 lm/W โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
- 6.6 แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) สามารถปรับมุมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า (กว้าง * ยาว * หนา) 700 mm.*1325 m.m.*35 mm. เพื่อให้ฐานปูนเดิมสามารถรับน้ำหนักและแรงลมได้
- 6.7 มีผลการทดสอบความต้านแรงลม (Wind Force Testing Report) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60598-2-3
- 6.8 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 6,000K $\pm$ 600K
- 6.9 ต้องมีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ต้องไม่ต่ำกว่า 70Ra
- 6.10 ประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 % ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบยัง แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
- 6.11 ความจุของแบตเตอรี่ต้องไม่น้อยกว่า 600 WH และเป็นแบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม (Lithium Battery) โดย

- มีความสามารถในการประจุพลังงานซ้ำ (Charge Cycle Time) ไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง
- 6.12 มุมกระจายของแสง (Beam Angle) แกน X ไม่ต่ำกว่า 155° แกน Y ไม่ต่ำกว่า 60°
 - 6.13 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอ ต้องสามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ ระหว่าง -20°C ถึง 60°C
 - 6.14 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60598-1
 - 6.15 วัสดุห่อหุ้มโคมผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminum Allow)
 - 6.16 ระบบไฟส่องสว่าง รองรับการสั่งงานด้วย รีโมท (Remote Control) และ มีตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สำหรับควบคุมการทำงานด้วย Microwave Motion Sensor เพื่อประหยัดพลังงาน โดยสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ต่อการประจุพลังงานเต็มความจุของแบตเตอรี่ (Life Time Full Charged 3 - 4 Rainy - Days) ระบบควบคุมการเปิด-ปิดอย่างน้อย 6 โปรแกรม ตัวอย่างเช่น
 1. OFF ปิดทั้งกลางวันและกลางคืน (ต้องมีเพื่อใช้ปิดระบบ)
 2. กลางวันหรือกลางคืนให้ไฟเปิดเป็นเวลา 1-5 นาที (ต้องมีเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดสอบระบบ)
 3. สว่าง 100 % 1หรือ2 ชั่วโมง สว่าง 60-80 % 2 หรือ 3 ชั่วโมง จากนั้น Sensor ทำงานถ้ามีคนมาสว่าง 50 % Stan By Mode สว่าง 20 % (ต้องมีเป็นโปรแกรม หลักในการใช้งาน)
 4. โปรแกรมเสริม 4 ถึง 6 หรือมากกว่าตามผู้ผลิต
 - 6.17 ระบบไฟส่องสว่าง จะต้องต้องมีระบบป้องกันความผิดพลาดกรณี Over Discharge Of Battery, System Overvoltage, LED Load In Short Circuit, LED Load In Open Circuit พร้อมไฟแสดงสถานะที่โคมแต่ละชุดอย่างน้อยดังนี้
 - แสดงสถานะกำลังชาร์จ (Charging Indication) และ ชาร์จเต็ม
 - แสดงสถานะของแบตเตอรี่ (Battery Indicator) แบตเตอรี่ทำงานปกติ, แบตเตอรี่ไม่เชื่อมต่อ/ไม่มีไฟฟ้า, แบตเตอรี่หมด, แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม
 - แสดงสถานะการเปิด-ปิด (Load Indication) กำลังเปิด กำลังปิด
 - 6.18 ดวงโคม Light Distribution Batwing Lens Witch Polarized Light สามารถใช้ร่วมกับเสาไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้า 30 เมตร ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ การรับแรงลม ความปลอดภัยและการให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอ
 - 6.19 หลอดมีอายุการใช้งาน Lifespan ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
 - 6.20 โคมไฟได้รับรองตามมาตรฐาน CE, RoHS, FCC หรือดีกว่า
 - 6.21 มีการรับประกันดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 ปี
 - 6.22 โคมไฟต้องผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
 - 6.23 กรณีที่เป็นสินค้านำเข้า ต้องมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001
 - 6.24 อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งถอดเปลี่ยนได้สะดวกเพื่อต่อการซ่อม, บำรุงรักษาและเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงการกับผลิตภัณฑ์ในข้อ 7

7. คุณสมบัติเฉพาะ โคมไฟโซล่าเซลล์ Solar Street Light (LED Day Light) 60 W

- 7.1 โคมไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ต้องประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีแผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ด้านบน หรือ ด้านข้างของเสาไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์ จะไม่บังหลอดไฟส่องสว่างเมื่อทำงาน และ โคมไฟส่องสว่างสามารถ เปิดไฟ-ปิดไฟเอง โดยอาศัยความสว่างของแสงอาทิตย์เป็น

- ตัวกำหนด ควบคุมเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- 7.2 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอเป็นชนิด LED มีจำนวนไม่น้อยกว่า 145 หลอดต่อหนึ่งโคม โดยใช้ Led Chip คุณภาพสูง Cree, Bridgelux, Phillips, Nichia, Lumileds หรือดีกว่า
- 7.3 ระบบจ่ายพลังงานโดยการจ่ายจาก แบตเตอรี่ โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) ขนาด 120 W จำนวน 2 ชุด ในการประจุไฟฟ้า และมีระบบการจัดการ การประจุ-คายประจุ พร้อมระบบป้องกันแบตเตอรี่ด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เหลือ 0 % แผงพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุทำด้วย Mono Crystalline Silicon
- 7.4 มีขนาดกำลังไฟระบบ (System Wattage) 60 วัตต์ $\pm$ 2 วัตต์
- 7.5 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 10,500 ลูเมน และประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) ไม่น้อยกว่า 170 lm/W โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
- 7.6 แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) สามารถปรับมุมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า (กว้าง * ยาว * หนา) 750 mm.*2300 m.m.* 40 mm. เพื่อให้ฐานปูนสามารถรับน้ำหนักและแรงลมได้
- 7.7 มีผลการทดสอบความต้านแรงลม (Wind Force Testing Report) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60598-2-3
- 7.8 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 6,000K $\pm$ 600K
- 7.9 ต้องมีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ต้องไม่ต่ำกว่า 70Ra
- 7.10 ประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 % ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องกระทบยัง แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
- 7.11 ความจุของแบตเตอรี่ต้องไม่น้อยกว่า 690 WH และเป็นแบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม (Lithium Battery) โดยมีความสามารถในการประจุพลังงานซ้ำ (Charge Cycle Time) ไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง
- 7.12 มุมกระจายของแสง (Beam Angle) แกน X ไม่ต่ำกว่า 155° แกน Y ไม่ต่ำกว่า 60°
- 7.13 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอ ต้องสามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ ระหว่าง -20°C ถึง 60°C
- 7.14 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP66 โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
- 7.15 วัสดุห่อหุ้มโคมผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminum Allow)
- 7.16 ระบบไฟส่องสว่าง รองรับการสั่งงานด้วย รีโมท (Remote Control) และมีตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สำหรับควบคุมการทำงานด้วย Microwave Motion Sensor เพื่อประหยัดพลังงาน โดยสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ต่อการประจุพลังงานเต็มความจุของแบตเตอรี่ (Life Time Full Charged 3 - 4 Rainy - Days) ระบบควบคุมการเปิด-ปิดอย่างน้อย 6 โปรแกรม ตัวอย่างเช่น
1. OFF ปิดทั้งกลางวันและกลางคืน (ต้องมีเพื่อใช้ปิดระบบ)
 2. กลางวันหรือกลางคืนให้ไฟเปิดเป็นเวลา 1-5 นาที (ต้องมีเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดสอบระบบ)
 3. สว่าง 100 % 1หรือ2 ชั่วโมง สว่าง 60-80 % 2 หรือ3 ชั่วโมง จากนั้น Sensor ทำงานถ้ามีคนมาสว่าง 50 % Stand By Mode สว่าง 20 % (ต้องมีเป็นโปรแกรม หลักในการใช้งาน)
 4. โปรแกรมเสริม 4 ถึง 6 หรือมากกว่าตามผู้ผลิต
- 7.17 ระบบไฟส่องสว่าง จะต้องต้องมีระบบป้องกันความผิดพลาดกรณี Over Discharge Of Battery, System Overvoltage, LED Load In Short Circuit, LED Load In Open Circuit พร้อมไฟแสดงสถานะที่โคมแต่ละชุดอย่างน้อยดังนี้
- แสดงสถานะกำลังชาร์จ (Charging Indication) และ ชาร์จเต็ม

- แสดงสถานะของแบตเตอรี่ (Battery Indicator) แบตเตอรี่ทำงานปกติ, แบตเตอรี่ไม่เชื่อมต่อ/ไม่มีไฟฟ้า, แบตเตอรี่หมด, แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม
 - แสดงสถานะการณเปิด-ปิด (Load Indication) กำลังเปิด กำลังปิด
- 7.18 ดวงโคม Light Distribution Batwing Lens Witch Polarized Light สามารถใช้ร่วมกับเสาไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้า 30 เมตร ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการรับ แสงลมความปลอดภัยและการให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอ
- 7.19 หลอดมีอายุการใช้งาน Lifespan ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง
- 7.20 โคมไฟได้รับรองตามมาตรฐาน CE, RoHS, FCC หรือดีกว่า
- 7.21 มีการรับประกันดวงโคมไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 7.22 โคมไฟต้องผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
- 7.23 กรณีที่เป็นสินค้านำเข้า ต้องมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001
- 7.24 อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งถอดเปลี่ยนได้สะดวกเพื่อง่ายต่อการซ่อม, บำรุงรักษาและเป็นผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงการกับผลิตภัณฑ์ในข้อ 6

8. คุณสมบัติเฉพาะ เสาไฟถนนทรงเทเปอร์ (Taper) กิ่งคู่ (ทึบบาร์) 7 เมตร

- 8.1 เสารองรับไฟส่องสว่าง ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตจากเหล็กกล้า มีความสูง 7 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร โดยเมื่อติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแล้ว มีความแข็งแรงและมีกิ่งเสาใช้ติดตั้งสำหรับติดตั้งโคมไฟถนน และ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System)
- 8.2 เสาและกิ่ง ป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) ทั้งภายในและภายนอก
- 8.3 เส้นผ่าศูนย์กลางของโคนเสาไฟถนน ต้องไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ส่วนปลายเสาต้องออกแบบให้ เหมาะสมสำหรับรองรับกับกิ่งเสาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) และโคมไฟโซลาร์เซลล์ Solar Street Light (LED Day Light) ตามผลิตภัณฑ์ในข้อ 6 และ 7 ได้
- 8.4 เสาไฟส่องสว่าง ต้องผลิตด้วยยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงการ
- 8.5 เพลท (Plate) รับเสาไฟต้องมีความหนาอยู่ระหว่าง 25 ถึง 30 มิลลิเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 350*350 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างนอตยึดเพลทกับฐานปูน 250 * 250 มิลลิเมตร
- 8.6 ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.276.2532

9. คุณสมบัติเฉพาะ ฐานรองเสาไฟฟ้า (LIGHTING POLE FOUNDATION)

- 9.1 ต้องเป็นฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตสำเร็จรูป มาตรฐานเสาไฟฟ้ากรมทางหลวง
- 9.2 ต้องสามารถติดตั้งรับน้ำหนักเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ Solar Street Light ตามผลิตภัณฑ์ตาม ข้อ 6,7,8 และต้านแรงลมได้
- 9.3 มีขนาดไม่น้อยกว่า ฐานบน 0.40 x 0.40 ม. ฐานล่าง 0.80 x 0.80 ม. สูง 1.20 ม. ขนาด J-bolt 25 มม. ระยะห่าง 0.25 ม.

10. คุณสมบัติเฉพาะ สปอร์ตไลท์ LED Flood Light 400 W

- 10.1 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอเป็นชนิด LED 400 W (200 W *2 โคม แบบปรับมุมได้)
- 10.2 รองรับไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 1 Phase

- 10.3 ค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) ≥ 0.95 / THDi : $< 15\%$
- 10.4 ไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอจะต้องมีความสว่างความสว่าง ไม่น้อยกว่า 50,000 lm $\pm 5\%$ มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-80 จากหน่วยงานนำเชื่อถือของไทยหรือดีกว่า
- 10.5 ประสิทธิภาพของดวงโคมต้องมีความส่องสว่าง (Luminous Efficacy) ไม่น้อยกว่า 125 lm/w มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-80 จากหน่วยงานนำเชื่อถือของไทยหรือดีกว่า
- 10.6 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 5000K~6500K
- 10.7 มีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ต้องไม่ต่ำกว่า 70Ra
- 10.8 โคมไฟ LED มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES TM-21-11 ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 35° C จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของไทย ต้องมีอายุการใช้งาน Calculate L70 มากกว่า 150,000 ชั่วโมง โดยสามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- 10.9 มุมกระจายของแสง (Beam Angle) 30° , 45° , 60°
- 10.10 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP66
- 10.11 ด้านหน้าโคมไฟปิดด้วยกระจกนิรภัย (Tempered Glass) มีมาตรฐานการป้องกัน การกระแทก ไม่น้อยกว่า IK 5J มาตรฐานการป้องกันระดับ IK08
- 10.12 วัสดุหล่อหุ้มโคมเป็นชนิดอลูมิเนียม (Aluminum Allow) หรือดีกว่า
- 10.13 มีป้ายฉลากบอกรายละเอียดของสินค้า (NAME PLATE) ทำจากแผ่นโลหะยึดติดกับดวงโคมโดยไม่ใช้กาวและมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแต่ละโคมไม่ซ้ำกัน
- 10.14 มีกล่องสำหรับเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (Junction Box) ผลิตจากอลูมิเนียมและข้อต่อกันน้ำเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าหรือดีกว่า
- 10.15 มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากสูงชั่วขณะหรือฟ้าผ่า (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 20KV (Line-Earth) , มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) , มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over Temperature Protection) รวมทั้ง ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน (Over Voltage and Current Protection)
- 10.16 โคมไฟ LED ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 1955-2551
- 10.17 ขนาด (dimension) ไม่เกิน W425xL345xH225 มิลลิเมตร
- 10.18 รับประกันโคมไฟอย่างน้อย 5 ปี
- 10.19 โคมไฟต้องผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
- 10.20 กรณีที่เป็นสินค้านำเข้า ต้องมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001

11. คุณสมบัติเฉพาะ สปอร์ตไลท์ LED Flood Light 200 W

- 11.1 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอเป็นชนิด LED 200 แบบปรับมุมได้
- 11.2 รองรับไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz 1 Phase
- 11.3 ค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) ≥ 0.95 / THDi : $< 15\%$
- 11.4 ไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอจะต้องมีความสว่างความสว่าง ไม่น้อยกว่า 26,000 lm $\pm 5\%$
- 11.5 ประสิทธิภาพของดวงโคมต้องมีความส่องสว่าง (Luminous Efficacy) ไม่น้อยกว่า 125 lm/w
- 11.6 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 5000K~6500K
- 11.7 มีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ต้องไม่ต่ำกว่า 70Ra

- 11.8 มุมกระจายของแสง (Beam Angle) 30° , 45° , 60°
- 11.9 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP66
- 11.10 ด้านหน้าโคมไฟปิดด้วยกระจกนิรภัย (Tempered Glass) มีมาตรฐานการป้องกัน การกระแทก ไม่น้อยกว่า IK 5J มาตรฐานการป้องกันระดับ IK08
- 11.11 วัสดุห่อหุ้มโคมเป็นชนิดอลูมิเนียม (Aluminum Allow) หรือดีกว่า
- 11.12 มีป้ายฉลากบอกรายละเอียดของสินค้า (NAME PLATE) ทำจากแผ่นโลหะยึดติดกับดวงโคมโดยไม่ใช้กาวและมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแต่ละโคมไม่ซ้ำกัน
- 11.13 มีกล่องสำหรับเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (Junction Box) ผลิตจากอลูมิเนียมและช้อตกันน้ำเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าหรือดีกว่า
- 11.14 มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากสูงชั่วขณะหรือฟ้าผ่า (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 20KV (Line-Earth) , มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) , มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over Temperature Protection) รวมทั้ง ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน (Over Voltage and Current Protection)
- 11.15 โคมไฟ LED ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 1955-2551
- 11.16 ขนาด (dimension) ไม่เกิน W320xL325xH120 มิลลิเมตร
- 11.17 รับประกันโคมไฟอย่างน้อย 5 ปี
- 11.18 โคมไฟต้องผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
- 11.19 กรณีที่เป็นสินค้านำเข้า ต้องมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001

12. คุณสมบัติของโคมไฟ LED ขนาด 5 Watt Control Gear Built-in driver ดวงโคมแบบ A

- 12.1 เป็นโคมไฟสนามถูกออกแบบมาเพื่อให้แสงสว่างทางเดิน
- 12.2 วัสดุห่อหุ้มโคมเป็นอลูมิเนียม (Die-cast alumimum) Powder coated in graphite
- 12.3 Lens ทำจาก Opalescent polycarbonate
- 12.4 Power Source LED Module
- 12.5 ใช้งานกับระบบไฟฟ้า (Power Supply) 220 VAC 50 Hz 1 Phase
- 12.6 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 3000K
- 12.7 โคมส่องสว่างจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 175 lm
- 12.8 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP55
- 12.9 Luminaire Lifetime 30,000 hrs.

13. คุณสมบัติของโคมไฟ LED ขนาด 15 หรือ 17 Watt Control Gear Built-in driver ดวงโคมแบบ B

- 13.1 เป็นโคมไฟสนามถูกออกแบบมาเพื่อให้แสงสว่างทางเดิน
- 13.2 วัสดุห่อหุ้มโคมเป็นอลูมิเนียม (Die-cast alumimum) Powder coated in black
- 13.3 Lens ทำจาก Frosted Glass
- 13.4 Power Source LED-COB
- 13.5 ใช้งานกับระบบไฟฟ้า (Power Supply) 220 VAC 50 Hz 1 Phase
- 13.6 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 3000K

13.7 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP55

13.8 Luminaire Lifetime 50,000 hrs.

**14. คุณสมบัติของโคมไฟ LED Flood Light Spotlight ขนาด 15 Watt Control Gear Built-in driver
ดวงโคมแบบ C**

14.1 วัสดุหล่อหุ้มโคมเป็นอลูมิเนียม (Die-cast aluminum) Powder coated in grey

14.2 Lens ทำจาก Clear Toughened Glass

14.3 Power Source LED Module

14.4 ใช้งานกับระบบไฟฟ้า (Power Supply) 220 VAC 50 Hz 1 Phase

14.5 ต้องมีค่าเคลวินของแสง (Color Temperature) 3000K

14.6 โคมส่องสว่างจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 1300 lm

14.7 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP66

14.8 Luminaire Lifetime 50,000 hrs.

15. สายไฟฟ้า

15.1 สายเมนให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด THW ตามแบบที่กำหนด

15.2 สายวงจรไฟฟ้าแสงสว่างและสายวงจรตู้เมนนอกอาคารให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด VCT-G ตามแบบที่กำหนด

15.3 การเดินสายไฟฟ้าและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด

15.4 ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน THAIYAZAKI , BANGKOK CABLE , PHELPS DODGE

16. ท่อร้อยสายไฟฟ้า

16.1 ภายนอกอาคารให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE PN6 CLASS IDIN8074/8075

16.2 ภายในอาคารให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC และ ราง WIREWAY

16.3 การเดินท่อ ราง WIREWAY และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด

17. ตู้เมนไฟฟ้าและสวิตต์ตัดตอนอัตโนมัติ

17.1 ตู้เมนไฟฟ้า LOAD CENTER , CIRCUIT BREAKER ภายในอาคารให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันที่ติดตั้งอยู่กับตัวอาคารเดิม

17.2 ตู้เมนไฟฟ้าภายนอกอาคารใช้ตู้แดนเลสแบบกันน้ำได้และมีกระจก

17.3 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด

18. ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CONTROL) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

18.1 ต้องสามารถเลือกการควบคุมได้ทั้ง AUTO OFF MANUAL ตามจำนวนวงจรแสงสว่างตามแบบ

18.2 การควบคุมแบบ AUTO ให้ใช้ 24HR TIMER SWITCH แบบมีแบตเตอรี่ในตัวตั้งได้ทุกๆ 15 นาที

18.3 การควบคุมวงจรย่อยสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละวงจรต้องแยกอิสระออกจากกันโดยผ่าน MAGNETIC

CONTACTOR เป็นตัวตัดต่อกระแสไฟฟ้าและมีขนาดเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าในแต่ละวงจร

18.4 ขนาดตู้ควบคุมต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ห้องและชุดควบคุมที่อยู่ภายในตู้

18.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างแต่ละวงจรต้องมีหลอดไฟโซ่สถานะการทำงานที่หน้าตู้ควบคุมทุกวงจร

18.6 ตู้ควบคุมไม่รวมวงจรไฟฟ้าแสงสว่างขนาด 200 WATT และ 400 WATT ให้ใช้การควบคุมผ่าน CIRCUIT BREAKER PLUGIN

19. ระยะเวลารับประกัน

รับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากการส่งมอบงาน ยกเว้นรายการที่มีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มากกว่า 2 ปี ให้ยึดระยะเวลาการรับประกันตามเจ้าของผลิตภัณฑ์

20. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

21. เงื่อนไขอื่นๆ

21.1 ความเสียหายใดๆอันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นและรับผิดชอบใช้จนครบถ้วนหรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเอาเงินจากค่าจ้างชดใช้ซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา

21.2 ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้กำหนดไว้หากแต่เพื่อให้การทำงานของระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในขั้นตอนเสนอราคา

21.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายโดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย

21.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานกับผู้รับจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยโดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก

21.5 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างโดยไม่ให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อการให้บริการของ อพวช. ซึ่งเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น. ซึ่ง อพวช. ขอสงวนสิทธิในการดับกระแสไฟฟ้า การปิด ขุดเจาะถนน สนามหญ้าหรืออื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กกก. ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน